

Parametr	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość	Wynik				
			Terminy badań				
			25.03.2025	08.04.2025			
<b>Badanie mikrobiologiczne</b>							
Bakterie grupy coli	liczba jtk/100ml	0	0	0			
Escherichia coli	liczba jtk/100ml	0	0	0			
Enterokoki	liczba jtk/100ml	0	nd	nd			
Clostridium perfringen	liczba jtk/100ml	0	nd	nd			
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h	liczba jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	nie wykryto w 1 ml	nie wykryto w 1 ml			
<b>Badanie fizyczne, chemiczne i organoleptyczne</b>							
chlor wolny	mg/l	0,3	0,12	0,08			
mętność	NTU	1	<0,20	<0,20			
barwa	mg/l Pt	akceptowalna	<5	<5			
zapach		akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny			
smak		akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny			
pH		6,5-9,5	9,2	7,3			
przewodność elektryczna właściwa	µS/cm	2500	42,3	32			
jon amonu	mg/l	0,50	nd	nd			
glin	µg/l	200	nd	nd			
żelazo	µg/l	200	nd	nd			
indeks nadmanganiano	mg/l	5	nd	nd			
azotyny	mg/l	0,50	nd	nd			
azotany	mg/l	50	nd	nd			
siarczany	mg/l	250	nd	nd			
chlorki	mg/l	250	nd	nd			
fluorki	mg/l	1,5	nd	nd			
cyjanki wolne i związki	µg/l	50	nd	nd			
arsen	µg/l	10	nd	nd			
antymon	µg/l	5,0	nd	nd			
bor	mg/l	1,0	nd	nd			
sód	mg/l	200	nd	nd			
chrom	µg/l	50	nd	nd			
rtęć	µg/l	1,0	nd	nd			
mangan	µg/l	50	nd	nd			
nikiel	µg/l	20	nd	nd			
miedź	mg/l	2,0	nd	nd			
selen	µg/l	10	nd	nd			
kadm	µg/l	5,0	nd	nd			
ołów	µg/l	10	nd	nd			
∑ wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne	µg/l	0,10	nd	nd			
1,2-dichloroetan	µg/l	3,0	nd	nd			
trichloroetan	µg/l	brak	nd	nd			
tetrachloroetan	µg/l	brak	nd	nd			
∑ THM	µg/l	100	nd	nd			
∑ trichloroetanu i tetrachloroetanu	µg/l	10	nd	nd			
benzen	µg/l	1,0	nd	nd			
chlerek winylu	µg/l	0,50	nd	nd			
∑ pestycydów	µg/l	0,50	nd	nd			
akryloamid	µg/l	0,10	nd	nd			
epichlorohydryna	µg/l	0,10	nd	nd			