



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze

HK.9011.3.1.2026.JK
Jelenia Góra, 2026-02-26

KOMUNIKAT NR 1 /2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze z dnia 26.02.2026r.

w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego „Kostrzyca” zaopatrującego miejscowość Kostrzyca

Państwowy Sanitarny Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody uzdatnionej pobranej w dniu 24.02.2026r.

z punktu przy ul. Karpackiej 100 w Kostrzycy i przeprowadzeniu oceny zagrożenia zdrowotnego stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii grupy coli, *Escherichii coli* i paciorkowców.

Z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenia **woda nie nadaje się do użycia** i należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków i potraw.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, prania.
3. Woda nie nadaje się do mycia, kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj. WC.

Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność!

Zarządca wodociągu Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. został zobowiązany do doprowadzenia jakości wody do wymagań zgodnych z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Lilianna Ślawska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze

/ dokument wydany w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym /



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze
ul. Jana Kasprowicza 17 | 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 64 35 560 | fax +48 75 64 35 561
REGON: 000313779 | NIP: 611-10-96-868
adres e-mail: psse.jeleniagora@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-54276-22812-FEDBS-25
<https://www.gov.pl/web/psse-jelenia-gora>