

Informacja Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. o jakości wody z dnia 29.06.2022 r. badanej pod kątem promieniotwórczości

Parametr	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość	Wynik		
			Kostrzyca	Bukowiec	Pod Karpaczem
29.06.2022					
Rad 226-Ra	Bq/l	$\leq 0,5$	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Rad 228-Ra	Bq/l	$\leq 0,2$	< 0,02	0,03	< 0,02
Radon	Bq/l	≤ 100	-	-	-
Tryt	Bq/l	≤ 100	< 5	< 5	< 5

"-" parametr nie objęty badaniami w danym terminie