

Informacja Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. o jakości wody

Parametr	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna	Wynik				
			Termin badania				
			14.04.2026				
Badanie mikrobiologiczne							
Bakterie grup	czba jtk/100ml	0	0				
Escherichia	czba jtk/100ml	0	0				
Enterokoki	czba jtk/100ml	0	nd				
Clostridium	czba jtk/100ml	0	nd				
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h	liczba jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	nie wykryto w 1 ml				
Badanie fizyczne, chemiczne i organoleptyczne							
chlor wolny	mg/l	0,3	0,17				
mętność	NTU	1	0,89				
barwa	mg/l Pt	akceptowalna	<5				
zapach		akceptowalny	akceptowalny				
smak		akceptowalny	akceptowalny				
pH		6,5-9,5	6,9				
przewodność	µS/cm	2500	180				
jon amonowy	mg/l	0,50	nd				
indeks nadmanganowy	mg/l	5	nd				
azotyny	mg/l	0,50	nd				
azotany	mg/l	50	nd				
siarczany	mg/l	250	nd				
chlorki	mg/l	250	nd				
fluorki	mg/l	1,5	nd				
cyjanki wolne	µg/l	50	nd				
antymon	µg/l	5,0	nd				
arsen	µg/l	10	nd				
bor	mg/l	1,0	nd				
chrom	µg/l	50	nd				
glin	µg/l	200	nd				
kadm	µg/l	5,0	nd				
magnez	mg/l	7-125	nd				
mangan	µg/l	50	nd				
miedź	mg/l	2,0	nd				
nikiel	µg/l	20	nd				
ołów	µg/l	10	nd				
rtęć	µg/l	1,0	nd				
selen	µg/l	10	nd				
sód	mg/l	200	nd				
srebro	mg/l	0,010	nd				
żelazo	µg/l	200	nd				
benzopiren	µg/l	0,010	nd				
Σ wielkopierścieniowe węglowodory aromatyczne	µg/l	0,10	nd				
chloroform	µg/l	30,00	nd				
bromodichlorometan	µg/l	15,00	nd				
1,2-dichloroet	µg/l	3,0	nd				
trichloroeten	µg/l	brak	nd				
tetrachloroet	µg/l	brak	nd				
chlorek winy	µg/l	0,50	nd				
benzen	µg/l	1,0	nd				
Σ THM	µg/l	100	nd				
Σ trichloroeten u i tetrachloroetenu	µg/l	10	nd				
Σ pestycydów	µg/l	0,50	nd				
akryloamid	µg/l	0,10	nd				
bromiany	µg/l	10,00	nd				
epichlorohydr	µg/l	0,10	nd				