

Informacja Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. o jakości wody

Parametr	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość	Wynik					
			Termin badania					
			3.03.2026	14.04.2026				
Badanie mikrobiologiczne								
Bakterie grupy coli	liczba jtk/100ml	0	0	0				
Escherichia coli	liczba jtk/100ml	0	0	0				
Enterokoki	liczba jtk/100ml	0	nd	nd				
Clostridium perfringens	liczba jtk/100ml	0	nd	nd				
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h	liczba jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	nie wykryto w 1 ml	nie wykryto w 1 ml				
Badanie fizyczne, chemiczne i organoleptyczne								
chlor wolny	mg/l	0,3	0,26	0,18				
mętność	NTU	1	<0,20	1,03				
barwa	mg/l Pt	akceptowalna	<5	<5				
zapach		akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny				
smak		akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny				
pH		6,5-9,5	6,7	6,9				
przewodność elektryczna własna	μS/cm	2500	186	203				
jon amonowy	mg/l	0,50	nd	nd				
indeks nadmanganianowy	mg/l	5	nd	nd				
azotyny	mg/l	0,50	nd	nd				
azotany	mg/l	50	nd	nd				
siarczany	mg/l	250	nd	nd				
chlorki	mg/l	250	nd	nd				
fluorki	mg/l	1,5	nd	nd				
cyjanki wolne i związane	μg/l	50	nd	nd				
antymon	μg/l	5,0	nd	nd				
arsen	μg/l	10	nd	nd				
bor	mg/l	1,0	nd	nd				
chrom	μg/l	50	nd	nd				
glin	μg/l	200	nd	nd				
kadm	μg/l	5,0	nd	nd				
magnez	mg/l	7-125	nd	nd				
mangan	μg/l	50	nd	nd				
miedź	mg/l	2,0	nd	nd				
nikiel	μg/l	20	nd	nd				
olów	μg/l	10	nd	nd				
rtęć	μg/l	1,0	nd	nd				
selen	μg/l	10	nd	nd				
sód	mg/l	200	nd	nd				
srebro	mg/l	0,010	nd	nd				
żelazo	μg/l	200	33	nd				
benzopiren	μg/l	0,010	nd	nd				
Σ wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne	μg/l	0,10	nd	nd				
chloroform	μg/l	30,00	nd	nd				
bromodichlorometan	μg/l	15,00	nd	nd				
1,2-dichloroetan	μg/l	3,0	nd	nd				
trichloroeten	μg/l	brak	nd	nd				
tetrachloroeten	μg/l	brak	nd	nd				
chlorek winylu	μg/l	0,50	nd	nd				
benzen	μg/l	1,0	nd	nd				
Σ THM	μg/l	100	nd	nd				
Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu	μg/l	10	nd	nd				
Σ pestycydów	μg/l	0,50	nd	nd				
akryloamid	μg/l	0,10	nd	nd				
bromiany	μg/l	10,00	nd	nd				
epichlorohydryna	μg/l	0,10	nd	nd				

Najwyższa dopuszczalna wartość - wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (DZ.U. z 2017 poz. 2294)

nd - nie dotyczy (parametr nie objęty badaniami w danym terminie)